



İvedik Organize Sanayi Bölgesi  
Anı Sanayi Sitesi  
1471. (Eski 687) Sokak  
No : 79 Ostim - ANKARA  
T : 0312 394 30 20  
F : 0312 395 30 21  
bilgi@omtes.com.tr

# OMTES®

Makina Ltd. Şti.

www.omtes.com.tr

## RADYANT ISITMA SİSTEMLERİ

### SRV-HB serisi

vakumlu tip radyant ısıtıcı



Ortak bacalı sistemlerde sorunsuz çalışır. Bacanın kullanımını aza indirir.

Ortak fan ile aynı mekanda zonlama yapma imkanı verir.

Emisyon oranları düşük, yanma verimliliği yüksektir.

EN 777 - 1 standardının tüm yükümlülüklerini sağlar.

Alüminize edilmiş ve ısıtılardan geçirilmiş emisivite değeri yüksek titanyum alaşımlı radyant borulardır.

Reflektörler ( Yansıtıcılar) opsiyonel özellikte olup saf alüminyum (H14 Sertlikte) ya da AISI 430 paslanmaz çelikten üretilmektedir.



MODEL	SRV - HB 30			SRV - HB 40			SRV - HB 50		
BOY	30	40	50	40	50	60	40	50	60
LİNEER TEK BORULU (m)	9,92	12,83	15,82	12,83	15,82	18,75	12,83	15,82	18,75
U TUBE ÇİFT BORULU (m)	5,85	7,08	8,58	7,08	8,58	10,08	7,08	8,58	10,08
ANMA GÜCÜ (kW) [kcal/h]	30 (kW) / 25800 (kcal/h)			40 (kW) / 34400 (kcal/h)			55 (kW) / 47300 (kcal/h)		

Uygun egsoz borulaması ile 6 radyant ısıtıcıya kadar tek fana bağlanabilme özelliğindedir.

YAKIT TÜKETİMİ	
Doğalgaz (G <sub>v</sub> ) (Sm <sup>3</sup> /h) (Hu=8250 kcal/Sm <sup>3</sup> )	3,12
Propan (G <sub>v</sub> ) (kg/h) (Hu=11100 kcal/kg)	2,34
LPG (%70 Büt.+%30 Pro) (kg/h) (Hu=10960kcal/kg)	2,35
GAZ BAĞLANTISI	½" Dişli Bağlantı
GAZ GİRİŞ BASINCI	
Doğalgaz (G <sub>v</sub> ) (mbar)	Min : 11,5 - Max : 60
Propan (G <sub>v</sub> ) (mbar)	Min : 27,5 - Max : 60
LPG (%70 Büt. + %30 Pro) (mbar)	Min : 27,5 - Max : 60
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50Hz, 0,6 amps
ATEŞLEME	Elektronik Ateşleme
ASMA YÜKSEKLİKLERİ (mm)	Min : 2500 - Max : 7000
YANICI VE PARLAYICI MADDELERİN BORUNUN EN ALT BEVİYESİNE OLAN MESAFESİ (mm)	Min : 1680
	Min : 1930
	Min : 2060

Firmamızın tablodaki teknik değerleri haber vermeksizin değiştirebilir.  
Tüm değerler ve görsellerin her hakkı firmamıza aittir. İzinsiz kullanılması yasaktır.